



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
ВОСТОЧНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГИМНАЗИЯ №402 ИМЕНИ АЛИИ МОЛДАГУЛОВОЙ**

111538, г. Москва, ул. Косинская, дом 10А.  
Тел. (495) 375-71-31, тел./факс 8(495) 375-59-11

E-mail: 402@edu.mos.ru  
[www.sch402.mskobr.ru](http://www.sch402.mskobr.ru)

**В ответ на предписание №1051/1/1 от 01 декабря 2014 года о нарушении требований пожарной безопасности**

01.12.2014г. инспектором 3 РОНД Управления по ВАО ГУ МЧС РФ по г. Москве лейтенантом внутренней службы Харитоновой Еленой Владиславовной в ходе проверки ГБОУ гимназии №402 имени Алии Молдагуловой, находящейся по адресу: ул. Молдагуловой, д.13А установлено, что: устройства для самозакрывания дверей находятся в неисправном состоянии (правила противопожарного режима в РФ п.62)

Выявленные в ходе проведения мероприятия по контролю (надзору) нарушения Правил противопожарного режима устранены

И.о. директора ГБОУ гимназии №402  
Имени Алии Молдагуловой



Т.Я. Сотникова